**Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**
**«Центр развития ребенка – детский сад № 300»**

УТВЕРЖДАЮ:
заведующая ДОУ № 300 СО РАН
_____/Ю.В. Максимова/
28 августа 2015 года

# ИНСТРУКЦИЯ
# о мерах пожарной безопасности в здании ДОУ и на прилегающей территории
# ИОТ 022-15

**г. Новосибирск 2015 год**

# ИНСТРУКЦИЯ
## О мерах пожарной безопасности в здании дошкольного образовательного учреждения и на прилегающей территории.
## ИОТ 022 - 10

1. **Общие требования**

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением правительства РФ от 25.04. 2012 № 390 «О противопожарном режиме», и является обязательной для исполнения всеми работниками дошкольного образовательного учреждения (далее ДОУ).
1.2. Работники ДОУ допускаются к работе только после прохождения первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным руководителем.
1.3. В каждом помещении ДОУ по приказу назначается работник, ответственный за пожарную безопасность. В помещении вывешивается табличка с указанием фамилии ответственного лица и памятка по пожарной безопасности с указанием номера телефона пожарной охраны. Требования лиц, ответственных за пожарную безопасность отдельных помещений, обязательно для всех сотрудников, работающих в данном помещении.
1.4. Ответственный за пожарную безопасность помещения отвечает за соблюдение правил пожарной безопасности всеми работающими в данном помещении, оповещает о пожаре в случае его возникновения и организует тушение очага пожара до прибытия подразделений пожарной охраны, докладывает заведующей о выявленных нарушениях пожарной безопасности.
1.5. Каждый работник ДОУ обязан соблюдать правила пожарной безопасности и поддерживать противопожарный режим в дошкольном учреждении.
1.6. Лица виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
1.7. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность.

2. **Требования к содержанию территории, зданий и помещений.**

2.1. Территория ДОУ должна содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.
2.2. Дороги, проезды и подъезды к пожарным гидрантам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными. Крышки колодцев пожарных гидрантов должны находиться в закрытом состоянии и своевременно очищаться от грязи, льда и снега.
2.3. Не допускается разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории ДОУ.
2.4. Запрещается курение на территории ДОУ.
2.5. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными.
2.6. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений.

2.7. В групповых помещениях следует размещать только необходимые для обеспечения воспитательно-образовательного процесса предметы и приспособления.

2.8. Приборы, принадлежности и пособия, размещенные в групповых помещениях или специально выделенные для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

2.9. В здании ДОУ запрещается:

- производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
- использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (лестничных клеток, фойе, коридоров ит.п.) горючие материалы;
- устанавливать решетки, жалюзи и подобные несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, а также лестничных клеток, коридоров, холлов;
- снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
- забивать двери эвакуационных выходов;
- складировать вещи, мебель и другие горючие материалы под лестничными клетками;
- применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. п. для приготовления пищи (за исключением специально оборудованных помещений);
- устанавливать зеркала, ложные двери на путях эвакуации;
- проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей;
- обертывать электрические лампы бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
- производить уборку помещений, очистку оборудования, одежды с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с применением открытого огня;
- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также другие пожароопасные вещества и материалы;
- хранить на рабочих местах и в шкафах использованные обтирочные материалы;
- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

## 3. Требования к эксплуатации систем отопления, вентиляции и электроустановок

3.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции ДОУ должны быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.

3.2. При эксплуатации систем вентиляции запрещается:

- отключать огнезадерживающие устройства;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

3.3. Электрические сети и электрооборудование, используемое в ДОУ, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
3.4. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.
3.5. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками и подключаться от осветительных коробок со штепсельными розетками.
3.6. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли.
3.7. При эксплуатации электроустановок запрещается:
- Использовать электроприборы в условиях не соответствующих инструкциям предприятий- производителей или имеющие неисправности;
- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами;
- пользоваться электрическими утюгами без подставок из негорючих материалов;
- применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода.

3.8. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.
3.9. На случай отключения электроэнергии у сторожа должны храниться электрические фонари. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии возлагается на завхоза.

## 4. Установки пожарной автоматики

4.1. Установки пожарной автоматики ДОУ должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.
4.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация ДОУ должна обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.
4.3. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:
- загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
- складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;
- наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.

## 5. Первичные средства пожаротушения

5.1. ДОУ оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами. Ответственность за обеспечение ДОУ первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на завхоза. Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале.

5.2. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
5.3. Ручные огнетушители размещаются путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 метра от пола до нижнего торца огнетушителя;
5.4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.
5.5. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-производителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого вида.
5.6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров запрещается.

## 6. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий

6.1. Перед началом мероприятий ответственный за пожарную безопасность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки необходимо устранить до начала мероприятия.
6.2. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть организовано дежурство работников ДОУ.
6.3. Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны находиться дежурный администратор, воспитатели, с которыми предварительно проведен целевой противопожарный инструктаж.
6.4. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.
6.5. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:
- использовать ставни на окнах для затемнения помещения;
- оклеивать стены и потолки обоями;
- хранить бензин, керосин и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие, трудно открывающиеся запоры;
- устанавливать на окнах глухие решетки.

## 7. Порядок действий в случае возникновения пожара

7.1. В случае возникновения пожара действия работников ДОУ и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.
7.2. Каждый работник, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т. п.), обязан:

- Немедленно сообщить об этом по телефону «01» или _010__(при этом сообщить адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию существует ли опасность для людей).
- Задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
- Отключить подачу электроэнергии в здание ДОУ;
- Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

7.3. Все сотрудники ДОУ должны знать план действий администрации и персонала в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности.

7.4. Заведующая ДОУ (лицо ее замещающее) обязана:

- Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность свое вышестоящее руководство;
- Возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарной охраны;
- Выделить для встречи пожарных подразделений сотрудника, знающего расположение подъездных путей и водоисточников;
- В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся средства;
- Прекратить все работы в ДОУ, кроме работ, связанных, с мероприятиями по ликвидации пожара;
- Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей.
- По прибытии подразделения пожарной охраны проинформировать начальника подразделения об особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах хранимых материалов, имущества.

## 8. Требования пожарной безопасности по окончании работы

8.1. По окончании работы сотрудники ДОУ должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки, обесточить электросеть и закрыть помещения на ключ.

Составила заведующая ДОУ № 300 _____ Ю.В. Максимова